

仕様書等に関する質問回答

令和 5 年 8 月 7 日

事業年度	令和5年度	公告年月日	令和5年7月28日
業務の名称	令和5年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練会場設営及び撤去業務委託		
質問事項	<p>○質問1 「海南会場」「和歌山会場」におきまして杭の打ち込みは可能でしょうか。</p> <p>回答1 仕様書上、和歌山会場は仮設構築物等設置にあたり杭の打ち込みは想定していません。海南会場は一般来場者動線の設置にあたり杭の打ち込みを見込んでいます。</p> <p>○質問2 ・各会場にトイレ及び手洗いシンクを設置しますが、手洗いシンクの水は設置場所に流しても問題ありませんでしょうか。不可の場合は現状の設置予定場所の変更になりますが可能でしょうか。</p> <p>回答2 給排水はタンクで対応することを想定しております。 なお各会場レイアウトのトイレ設置場所は現時点の計画であり、トイレの設置場所は、今後、土地所有者との調整等により決定します。</p> <p>○質問3 ・各訓練の詳細（現状想定可能な範囲で）を頂けますでしょうか。補強する箇所や要救助者（生体）の入る場所等の算出の為</p> <p>回答3 補強箇所、要救助者の進入場所は仕様書にて記載しております。</p> <p>①要救助者の進入場所 以下建物において進入路を記載しています。 ・別添1-2 中高層建物倒壊救出救助訓練 P5参照 ・別添1-3 倒壊建物C P4参照</p> <p>②補強箇所 以下場所の補強を想定しています。 別添1-2 中高層建物3階 CB板配置場所2カ所 別添1-4 橋梁A実車設置場所</p>		

仕様書等に関する質問回答

令和 5 年 8 月 7 日

事業年度	令和5年度	公告年月日	令和5年7月28日
業務の名称	令和5年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練会場設営及び撤去業務委託		
質問事項	<p>○質問4 ・海南会場においての電源は、映像関係・音響関係以外に必要な箇所はありますでしょうか(防災展示のテント等 必要な場合は電気容量のご教授お願い致します)</p> <p>回答4 ・仕様書上は音響設備のため発電機1台を見込んでおります。 ・仕様書上はモニターなどの映像設置は見込んでおりませんので発電機は不要です。 ・仕様書上は出展事業者ブースは電源無しを想定しているため、発電機は不要です。</p> <p>○質問5 ・訓練施設で「グレー養生シート」の箇所がありますが、グレーの工事用メッシュシートでの代用可能でしょうか。ネットで調べましたがあまり出てきませんので想定シートのご教授お願い致します。</p> <p>回答5 グレーの工事用メッシュシートで代用可能です。</p> <p>○質問6 ・中高層建物倒壊救出救助訓練の躯体図面を頂けますでしょうか。</p> <p>回答6 仕様書別添1-2のとおりです。</p> <p>○質問7 ・別添1-7 溝幅と深さの記載はありますが、幅の高低差（溝から）をご教授お願い致します。</p> <p>回答7 仕様書上は高低差はないと見込んでおります。</p> <p>○質問8 ・ガラ及び木材ガラの運搬は受託会社でしょうか。受託会社の場合は引取り場所お願い致します。</p> <p>回答8 ガラ及び木材ガラは、調達、運搬、設置及び撤去まで受託事業者にて実施を想定しています。</p> <p>○質問9 ・資料には訓練施設内にガラや障害物は記載されておませんが、設置は誰が行うのでしょうか。</p> <p>回答9 海南会場におけるガラ、木材ガラ、車両等の設置にあたっては、クレーン車、鳶工2名を見込んでいます。</p>		