

「わかやま紀州館リニューアル設計・内外装工事業務委託」現場説明会（R5年10月24日）

質疑回答

番号	質 問	回 答
①	天井設備のアネモ、吸気口などの色を変更することは可能か。	色を変更することは可能です。
②	天井の工事は可能か。（LED化に伴う一部解体など）	B工事に影響を与えない範囲で軽微な解体工事は可能です。
③	天井の高さ（高低）を変える工事は可能か。	不可となります。
④	店舗角のフロントサッシュ（シルバー枠）は解体可能か。	不可となります。
⑤	工事における現場内部仮囲いは必須か。	必須とします。
⑥	床工事における塩ビタイルのアスベスト含有の可能性は。	床面塩ビタイルのアスベスト含有については調査が必要となるが、平成20年度に紀州館リニューアル工事において、床面塩ビタイル貼り工事を実施しているところです。
⑦	内外装工事はすべて夜間工事となるのか。	仕様書別添6「工事の手続き方法について」に記載のある騒音作業・粉塵作業・臭気作業が伴う工事については、原則夜間0：00～6：00の作業となります。それ以外の工事については、日中での対応が可能です。
⑧	資機材等の搬入可能時間帯はいつか。	仕様書別添6「工事の手続き方法について」に記載のとおり、店舗階については、原則全日22：00～翌8：00の時間帯とします。左記時間帯以外での搬入については、別途所有者（東京交通会館）と協議が必要となります。