


### 3-26 那智勝浦町

[illegible][illegible]



SCS-B 衛星方向  
方位角137°  
仰角41°

水路

耐電トランスC(更新)(電源系工事)  
防災用発電機C(更新)(電源系工事)  
基礎(残置)

1.8mφ衛星アンテナ(撤去)(衛星系工事)  
1.2mφアンテナ装置A(新設)(衛星系工事)

FWAアンテナ装置(消防本部設備)(撤去)(衛星系工事)


那智勝浦町役場

町道

敷地平面図 S=1/400

那智勝浦町  
住所：東牟婁郡那智勝浦町大字築地7-1-1  
緯度：33° 37' 34"  
経度：135° 56' 28"


			承認		設計		担当		作図		R3. 3. 31
											作成日
1			名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		3-26 那智勝浦町 敷地平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	3-26-01				



南側 立面図 S=1/200


			承認		設計		担当		作図		R3. 3. 31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		3-26 那智勝浦町 南側立面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	3-26-02					





2階 平面図 S=1/200

			承認		設計		担当		作図		R3. 3. 31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		3-26 那智勝浦町 2階平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	3-26-04				



FCPEVO. 65-30P × 2	既設	PF54
EM-UTP0. 5-4P × 3	更新	
5C-FB	撤去	
EM-IE38sq	更新	配線ダクト
EM-CET22sq × 2		
EM-CET38sq	撤去	G54
FCPEVO. 65-10P		

EM-CET22sq	新設	G42
EM-IE38sq		




EM-CET38sq	撤去	G42
EM-CET22sq		G54
FCPEVO. 65-10P		

EM-CET38sq	撤去	G54
FCPEVO. 65-10P		
EM-CET22sq	新設	G42
EM-IE38sq		

3階 平面図 S=1/200

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		3-26 那智勝浦町 3階平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	3-26-05					







アンテナ取付詳細図(参考図) S=1/30

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム(衛星系、映像系その他付帯設備)設計業務							
版	年月日	記事		3-26 那智勝浦町 アンテナ設置図(参考図)							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	3-26-07					






放送室 機器配置図 S=1/30



屋上踊り場 機器配置図 S=1/30

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム(衛星系、映像系その他付帯設備)設計業務							
版	年月日	記事		3-26 那智勝浦町 機器配置図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	3-26-08					



既設

更新後


凡例

新設機材

既設機材

撤去機材

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		3-26 那智勝浦町 架実装図（参考）							
（一財）日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	3-26-09					



防災用発電機(撤去)(電源系工事) S=1/30  
(屋上)

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行		名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務						
版	年 月 日	記 事	3-26 那智勝浦町 発電機設置詳細図								
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度		—	図番	3-26-10				



