


#### 4-02 高野町消防本部

[illegible][illegible]



防災用発電機C(更新)(電源系工事)

耐電トランスC(更新)(電源系工事)

1.8mφ衛星アンテナ(撤去)(衛星系工事)

1.2mφアンテナ装置B(新設)(衛星系工事)

訓練棟

消防用水槽

高野町消防本部


玄関

国道371号線

高野町消防本部  
住所：伊都郡高野町大字高野山600  
緯度：34° 12' 48"  
経度：135° 35' 11"


敷地平面図 S=1/200

			承認		設		担		作		R3. 3. 31
					計		当		図		作 成 日
1		初版発行	名 称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		4-02 高野町消防本部 敷地平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺 度	—	図 番	4-02-01					



北側 立面図 S=1/100


			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行		名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務						
版	年 月 日	記 事	4-02 高野町消防本部 北側立面図								
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度		—	図番	4-02-02				



			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付常設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		4-02 高野町消防本部 1階平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	4-02-03				





10D-FB × 2	撤去	G36
EM-1E5. 5sq		
FCPEV0. 65-5P		
S-10C-FB × 2	新設	G36
EM-1E5. 5sq		
FCPEV0. 65-5P	既設	G36
EM-CET8sq	既設	




屋上 平面図 S=1/100

			承認		設計		担当		作図		R3. 3. 31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		4-02 高野町消防本部 屋上平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-02-05					



アンテナ取付詳細図(参考図) S=1/30


			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム(衛星系、映像系その他付帯設備)設計業務							
版	年月日	記事		4-02 高野町消防本部 アンテナ設置図(参考図)							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-02-06					



事務室（消防本部） 機器配置図 S=1/30

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-02 高野町消防本部 機器配置図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-02-07					





既設

更新後


凡例

新設機材

既設機材

撤去機材


			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-02 高野町消防本部 架実装図（参考）							
（一財）日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-02-08					



防災用発電機(撤去) (電源系工事) 1/30  
(地上)


防災用発電機(新設) (電源系工事) 1/30  
(地上)


			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1			名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日			4-02 高野町消防本部 発電機更新図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	4-02-09				




防災用発電機用基礎(参考図)(新設)(電源系工事) S=1/15  
(地上)

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1			名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日			4-02 高野町消防本部 防災用発電機用基礎図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	4-02-10				







凡 例

方形導波管接栓

可とう導波管接栓

同軸コネクタ

D-SUB他コネクタ

RJ45コネクタ

圧着端子

巻付・ラッピング

新設機器

既設機器

別途工事

撤去機器

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記 事		4-02 高野町消防本部 配線系統図（撤去）							
（一財）日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-02-13					