


全国 食の逸品EXPO装飾委託
質問回答

No.	質問	回答
1	<p>昨年度、一昨年度の和歌山県 ブース、小間装飾のわかる記録写真等を支給していただけますか。</p>	<p>別添データをご参照ください。</p>
2	<p>イメージパースも2種類必要でしょうか？ 図面等は3又は4面で変わりますので必要と思われますが、パースデザインは変わらないと考えます</p>	<p>イメージパース2種類作成することを必須の条件とはしていませんが、平面図及び立面図等を活用し、3面又は4面のブースデザインがわかるような資料の提出をお願いします。</p>
3	<p>展示台(棚付き)とひな壇の太線の棚は別物でしょうか。 また、展示台の上部は天板になっていますので、太線部分に棚板を入れる必要はあるのでしょうか？</p>	<p>出展事業者の展示台のイメージ図は設置パターンの一例です。昨年度は、ひな壇と展示台が一体となったものや、展示台の代わりに冷凍オープンショーケースを設置するブースもございました。そのため、必ずしもひな壇と展示台の棚を別にしたり、棚板を入れる必要はございません。ひな壇の設置を含め、展示台の詳細は参加事業者との調整のうえで決定することになります。</p>
4	<p>出展規模が不明のため、昨年度の実績を教えてください。 ・冷凍冷蔵庫の容量と設置台数 ・2層シンクの設置台数</p>	<p>昨年度の実績は以下のとおりです。 ・冷凍冷蔵庫の容量と設置台数 容量:冷凍室306L、冷蔵庫306L 設置台数:2台 ・2層シンクの設置台数 2台 なお、その他昨年度の共通備品使用実績については、質問5をご覧ください。</p>

5	<p>①出展1社につき電気の容量を教えてください(例: 500w × 16社=8kV) ②200Vを使う業者がいる場合は教えてください ③ストックに設備する共通備品を教えてください (例: 冷蔵庫〇〇L1台、冷凍庫〇〇L1台、コールドテーブル1台、アングル棚1台)など</p>	<p>①1事業者あたり100Vの2口コンセントの設置を想定しています。 ②参加事業者の追加電源等の有無については、6月上旬に開催される食の逸品EXPO実行委員会の説明会後に聴取する予定です。 なお、①以上の電源を必要とする参加事業者がある場合は、受託事業者が工事内容を確認し、追加電源の設置等を行っていただきます(工事費は当該事業者から徴収をお願いします)。 ③昨年度の共通備品の実績は以下のとおりです。 2層シンク×2、手洗い器×2、たて型冷凍・冷蔵庫(冷凍室306L、冷蔵庫306L)×2、ゴミ箱×2、消火器×2、スチール棚×2、会議用テーブル×2、折りたたみ椅子×2 なお、参加事業者との調整及び食の逸品EXPO実行委員会の指示等により変更される可能性がありますのでご注意ください。</p>
6	<p>小間内清掃とは、専門業者に依頼するような清掃でしょうか。 又は、受注業者が夕方か朝に目につくゴミを取るようなものでしょうか。 ゴミ処理について、昨年の手引きを見たところ、燃えるものと燃えないものに分けてゴミ袋に入れて所定のところに出すと書いていますが、今年も同じ処理と考えて良いのでしょうか？</p>	<p>専門業者に依頼するような清掃ではなく、円滑なブース運営を図るため、受注業者が適宜行うものです。 今年度のごみ処理方法は基本的に昨年度と同様と考えていますが、6月上旬に食の逸品EXPO実行委員会から装飾に係る注意事項等が正式に公表される予定ですので、当該内容のとおり処理いただくようお願いします。</p>
7	<p>ブースの高さですが、3.6mということで宜しいでしょうか ロゴデータは、イラストレータのデータをいただけのでしょうか</p>	<p>和歌山県ブースは8小間での出展となるため、高さ制限は5.4mです。 「おいしい！健康わかやま」のロゴマークに係るAIデータは提供いたします。</p>
8	<p>三面開放時の開放寸法は下記の①②のどちらでしょうか ①開放12m × 12m × 6m ②開放12m × 6m × 6m</p>	<p>会場躯体面側は6mとし、12mを2面、6メートルを1面開放するようブースイメージを作成してください。 なお、実際の出展スペースの縦：横比は、和歌山県のブース出展位置により変更があり得るのでご注意ください。</p> <p>(参考)</p> 

外食BW2018ブース写真



外食BW2017ブース写真

