

1. 事故発生の日時 平成25年8月11日(日) 10時00分頃

2. 事故発生の場所 新宮市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：災害関連緊急砂防工事

工期：平成24年 8月21日～平成25年 9月30日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

足場での作業中に熱中症で倒れ、足場から約10m下へ転落してしまい、その際に顔面と口腔内の切傷及び全身の打撲を負った。

○男性1名負傷 顔面、口腔内挫創、全身打撲

6. 事故原因

- ・足場において必要な措置である「手すり及び中さん」の未設置
- ・熱中症対策の不足

7. 改善対策

- ・足場に手すり、中さんを設置し、足場点検内容を改善
- ・作業中の定期的な水分・塩分の摂取を指導
- ・KY活動においてリスクアセスメントを導入